



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике**  
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
от 07.12.2023г. № 2516**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование - MAOY «Октябрьская СОШ»)

ИНН 1808701111, ОГРН 1021800645239

Адрес места нахождения юридического лица: 427006, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Октябрьский, д. 39

Адрес места осуществления деятельности: 427006, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Октябрьский, д. 39

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20)
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - "СанПиН 1.2.3685-21")

**В нарушение п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21** полученные в результате проведенных инструментальных измерений уровни искусственной освещенности в обследованных помещениях не укладываются в нормируемые значения, а именно: искусственная освещенность в учебном кабинете №7 (химия, биология) на середине доски составила 439 лк, в кабинете №14 (информатики) уровень искусственной освещенности на середине доски составил 286 лк, при гигиеническом нормативе не менее 500 лк.

**В нарушение п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20** кабинеты начальных классов не обеспечены горячим водоснабжением: 5 кабинетов обеспечены раковинами с подводкой только холодного водоснабжения, 2 кабинета (№15, 16) не имеют раковин с подводкой холодного и горячего водоснабжения, кабинет №12 (ИЗО, технология) обеспечен раковиной без подводки горячего водоснабжения. Туалетные помещения для мальчиков и девочек на 2 этаже не обеспечены горячим водоснабжением.

**В нарушение п.2.5.2 СП 2.4.3648-20** в кабинете №4 пол (линолеум) с множественными дефектами в виде стертости покрытия, дыр, что затрудняет проведение влажной уборки и дезинфекции.

**В нарушение п.2.4.4 СП 2.4.3648-20** в кабинете информатики меловая доска не обеспечена дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле.

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

- 1) В соответствии п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20, раздела V, табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 в учебном кабинете №7 (химия, биология) на середине доски и в кабинете №14 (информатики) на середине доски обеспечить уровень искусственной освещенности в пределах гигиенических нормативов (не менее 500 лк). Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.
- 2) В соответствии п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 5 кабинетов начальных классов обеспечить горячим водоснабжением, 2 кабинета начальных класса (№15, 16) обеспечить раковинами с подводкой холодного и горячего водоснабжения, кабинет №12 (ИЗО, технология) обеспечить горячим водоснабжением, туалетные помещения для мальчиков и девочек на 2 этаже обеспечить горячим водоснабжением. Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.
- 3) В соответствии п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 в кабинете №4 выполнить ремонт пола. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.
- 4) В соответствии п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 в кабинете информатики меловую доску оборудовать дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле. Срок устранения нарушений до 01.08.2024г.

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ «Октябрьская СОШ», юридический адрес: 427006, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Октябрьский, д. 39**

**Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » августа 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Зорина К.Н.

С предписанием ознакомлен(а) « 12 » 12 2023г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Удмуртской Республике**

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмуртская Республика, 426009.  
Тел. (3412) 22-23-10. E-mail: gsenr@udmnet.ru. Сайт: www.18.rospotrebnadzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований  
от 07.12.2023г. № 2517**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике Зориной К.Н. при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» (сокращенное наименование - МАОУ «Октябрьская СОШ»)

ИНН 1808701111, ОГРН 1021800645239

Адрес места нахождения юридического лица: 427006, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Октябрьский, д. 39

Адрес места осуществления деятельности: 427006, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с. Октябрьский, д. 39

**выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

**В нарушение п.8.1.2, прил. 9, табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20** при гигиенической оценке фактического меню детей возрастной категории 12-18 лет установлено занижение массы порции закуски (холодного блюда) 15.11.2023 и 21.11.2023, масса порции холодного блюда составила 60 г при гигиеническом нормативе 100-150 г.

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

- 1) В соответствии п.8.1.2, прил. 9, табл. 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 при организации питания детей возрастной категории 12 лет и старше обеспечить соблюдение массы порций закуски (холодного блюда) (салат, овощи и т.п.) 100-150 г. Срок устранения нарушений до 25.12.2023г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ «Октябрьская СОШ», юридический адрес: 427006, Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Октябрьский, д. 39

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике по адресу: 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Ленина, д. 106, тел./факс 22-23-09, доб. 508 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 25 » декабря 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора



Зорина К.Н.

С предписанием ознакомлен(а) « 08 » 12 2023г.

  
(подпись)

  
(инициалы и фамилия)