


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
10.08.2022	№КНМ 18220061000202809379	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Удмуртской Республике

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

с.Завьялово

(место составления предписания)

«10» августа 2022г.

(дата составления акта)

«17» час. «40» мин.

(время составления акта)

Предписание об устранении выявленных нарушений № 30/103

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора Завьяловского района по пожарному надзору Кочурова Константина Вячеславовича от 10.08.2022 № 30/103 в период с 13 час. 10 мин. по 14 час. 00 мин., «10» августа 2022г. проведено контрольное (надзорные) мероприятия в виде инспекционного визита, акт инспекционного визита от 10.08.2022 № 30/103, в отношении **МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ОКТЯБРЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"**, по адресу: Удмуртская Республика, Завьяловский район, с.Октябрьский, 39., по результатам которых установлено, что в здании и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пп. б п. 27 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Проектная и техническая документация на	п.54 Правил противопожарного режима	03.04.2023	

	автоматическую пожарную сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей отсутствует.	в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479		
2.	Не представлены сведения о пожарной опасности (горючести) материала, использованного для подшивки карнизных свесов чердачных покрытий.	п.5.4.5 СП свода правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.4 ст.4, ст.6.	03.04.2023	
3.	При проведении работ по перепланировке второго этажа в план эвакуации соответствующие изменения не внесены.	п.5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	03.04.2023	
4.	На 1 этаже на путях эвакуации допускается размещение оборудования и мебели.	п.16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	10.09.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лица, проводившего проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Завьяловского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –государственный

инспектор Завьяловского района по пожарному надзору Ильин Николай Андреевич

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)



М.Л.П.

« ___ » _____ 20 ___ г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С предписанием ознакомлен (а):

Директор А. Ю. Юрков

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ___ » _____ 2022 г.

[Signature]
(подпись)